

Q&A

令和6年3月7日 Q: 実施規則3ページと9ページに記載されている、階段のアルミアングルの厚さが違います。どちらが正しいですか？

A: 階段のアルミアングルの厚さは t1.5mm です。9ページの階段のアルミアングルの厚さの表記を、赤字訂正させていただきました。ご指摘ありがとうございました。